



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. B 026772 0036 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **Zehnder Pumpen GmbH**
Zwönitzer Str. 19
08344 Grünhain-Beierfeld
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Pumpen**
Abwasser-Hebeanlage

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf- und Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713194559

Gültig bis: 2026-02-16

Datum, 2021-03-01

(Julian Kroeber)



ZERTIFIKAT

Nr. B 026772 0036 Rev. 00

Modell(e): Gerios Kleinhebeanlage

Marke: Zehnder Pumpen GmbH

Kenndaten:

Leistung:	560W
Spannung:	230V
Frequenz:	50Hz
Schutzart:	IP68
Schutzklasse :	I

Geprüft nach: EN 60335-1:2012/A2:2019
 EN 60335-2-41:2003/A2:2010
 EN 62233:2008